



**ПАСПОРТ**  
 доступности для инвалидов общественного здания  
 № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новодемитриевский начальная школа»  
 муниципального образования «Новодемитриевский район» Ульяновской области

433916 Ульяновская область, Радищевский район, с/пос. Новая Дмитриевка, ул. Усколова, б.  
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта: Администрация МО «Радищевский район Ульяновской области»

2. Вид деятельности: образовательная

3. Форма собственности объекта: муниципальная

4. Размещение объекта: отдельно стоящее здание

отдельно стоящее здание, 2 этажа, год постройки 1986

5. Объем предоставляемых услуг: 42 классы (группы) обучающихся и воспитанников

6. Доступность услуги для инвалидов: «Б»  
 вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;  
 вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенных мест обслуживания и пути движения к нему);  
 вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;  
 вариант «Г» - не обслуживается

| ид. зрелищ. коляски (К) | Категория инвалидов                                 |                         |                        |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|
|                         | с поражением спортивной деятельности или зрения (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (П) |
| -                       | -   | -                       | -                      |

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов  
*Таблицу заполнить на каждой странице паспорта. Доступные элементы отметить знаком «+»*

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов  
 Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»

| Наименование элементов территории бульвара, сквера | Фактическая доступность для инвалидов |  |                         |                        |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
|  | на кресле-коляске (К)                 | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) |
| Входная группа                                     |                                       |  | х                       | х                      |
| Пути движения                                      |                                       |  | х                       | х                      |
| Зона обслуживания                                  |                                       |  | х                       | х                      |
| Санитарно-бытовые помещения                        |                                       |  |                         | х                      |
| Средства информации и телекоммуникации             |                                       |  |                         |                        |
| Территория объекта                                 | х                                     | х  |                         | х                      |

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов .  
 Доступный элемент отметить знаком «х»

| Степень доступности общественного здания                | Фактическая доступность для инвалидов |   |   |   |
|---|---------------------------------------|---|---|---|
|   | К                                     | О | С | Г |
| Объект полностью доступен                               |                                       |   |   | х |
| Объект частично доступен, требуется частичная адаптация |                                       |   | х |   |
| Объект не доступен, требуется адаптация                 |                                       |   |   |   |

9. Общественное здание (нужное отметить знаком «х») :

доступно для инвалидов -  Г  
 не доступно для инвалидов – К,О,С.

Паспорт составлен на основании анкеты № 1 от « 22 » сентября 2011 г.  
 Дата составления паспорта « 22 » сентября 2011 г.  
 Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 Руководитель объекта Ивлева Л.А. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**АНКЕТА**  
**обследования доступности для инвалидов общественного здания**  
№ \_\_\_ / \_\_\_

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новодмитриевская начальная школа»

полное юридическое наименование объекта

433916 Ульяновская область Радищевский район, с Новая Дмитриевка, ул. Уколова, 6

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Администрация МО «Радищевский район Ульяновской области

департамент, комитет

2. Вид деятельности образовательная

3. Форма собственности объекта муниципальная

муниципальная, ведомственная, частная и др.

4. Размещение объекта \_\_\_\_\_

отдельно стоящее здание 2 этажа; год постройки 1986

**1. ВХОДНАЯ ГРУППА ( для доступа в зону оказания услуги)**

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5                             | 6  |
|                           | <b>Крыльцо или входная площадка</b>   |  |  |                               |  |
|                           | Высота площадки   |  | Норматив не установлен   |                               |  |
|                           | Габариты площадки: ширина*глубина   | К  | <b>не менее 220*220</b>  | Меньше 220                    | ремонт   |
|                           | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см   | К, О, С  | <b>наличие</b>   | имеется                       |  |
|                           | Нескользящее покрытие   | К, О, С  | <b>наличие</b>   | имеется                       |  |
|                           | Навес   | К, О   | <b>наличие</b>   | имеется                       |  |
|                           | <b>Лестница наружная</b>  |  |  | нет                           |  |
|                           | Нескользящее покрытие   | О, С, Г  | <b>наличие</b>   |                               |  |
|                           | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)  | С  | <b>60см</b>  |                               |  |
|                           | Контрастная окраска первой и последней ступеней   | С  | <b>наличие</b>   |                               |  |
|                           | Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)</li> </ul> | О<br>О, С<br>О, С                                    | <b>наличие<br/>85-95 см<br/>не менее 30 см</b>                         |                               |  |

| 1 | 2  | 3              | 4  | 5          | 6          |
|---|--|----------------|--|------------|------------|
|   | <b>Пандус наружный</b>   |                |  | нет        | установить |
|   | Ширина марша   | К              | не менее 100 см                            |            |            |
|   | Уклон  | К              | Н/Л-не более 1\12                          |            |            |
|   | Высота одного подъема  | К              | не более 80 см                             |            |            |
|   | Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> <li>внизу</li> <li>промежуточная с поворотом направления движения</li> </ul>  | К              | не менее 150*150 см<br>не менее 150*150 см |            |            |
|   | Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>на высоте</li> <li>на высоте</li> <li>горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием</li> </ul> | К<br>О<br>К, О | 70 см<br>85-90 см<br>не менее 30 см        |            |            |
|   | Нескользкое покрытие   | К, О           | наличие                                    |            |            |
|   | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)  | К, О           | наличие                                    |            |            |
|   | <b>Тамбур</b>  |                |  |            |            |
|   | Габариты тамбура: глубина*ширина   | К              | не менее 220*180 см                        | Меньше 180 | заменить   |
|   | Двери распашные (Р), автоматически раздвижные(А): <ul style="list-style-type: none"> <li>ширина проема в свету</li> <li>высота порога наружного, внутреннего</li> </ul>              | К<br>К         | не менее 90 см<br>не более 2,5 см          | нет        | установить |

## 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5                             | 6  |
|                           | <b>Коридоры/холлы</b>   |  |  |                               |  |
|                           | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов  | К  | не менее 120 см  | 120                           |  |
|                           | Разворотные площадки  | К  | не менее 150*150 см  | нет                           |  |
|                           | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА(О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul> | К, О, С, Г<br>О<br><br>К                             | не менее 1 ед. на этаж<br><br>не менее 1 ед. на этаж                   | нет                           |  |
|                           | Навесное оборудование в зоне движения, выступ   | С  | не более 10 см   | нет                           |  |
|                           | <b>Лестница №1 (в зону оказания услуги)</b>   |  |  | имеется                       |  |
|                           | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)   | С  | 60 см  | нет                           | установить   |
|                           | Контрастная окраска крайних ступеней  | С  | наличие  | нет                           | создать  |

| 1  | 2   | 3                      | 4   | 5   | 6          |
|--|---|------------------------|---|-----|------------|
|  | Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием</li> </ul>                      | О, С<br>О, С<br>О, С   | <b>наличие<br/>85-90 см<br/>не менее 30 см</b>            | нет | установить |
|  | <b>Лестница №</b>   |                        |   |     |            |
| <b>Вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги</b> |   |                        |   |     |            |
|  | <b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>   |                        |   | нет |            |
|  | Кабина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• габариты(глубина*ширина)</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• поручни</li> </ul>   | К<br>К<br>О            | <b>не менее 140*110 см<br/>не менее 80 см<br/>наличие</b> |     |            |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта  | С                      | <b>наличие</b>  | нет |            |
|  | Знак доступности  | К, С                   | <b>наличие</b>  | нет |            |
|  | <b>Пандус внутренний к лестнице №</b>   |                        |   | нет |            |
|  | Ширина марша  | К                      | <b>не менее 100 см</b>                                    |     |            |
|  | Уклон   | К                      | <b>Н/Л –не более 1\12</b>                                 |     |            |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху  | К                      | <b>не менее 150*150 см</b>                                |     |            |
|  | Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием</li> </ul> | К, О<br>К<br>О<br>К, С | <b>наличие<br/>70 см<br/>85-90 см<br/>не менее 30 см</b>  | нет |            |
|  | Пандус переносной   | К                      | <b>наличие</b>  |     |            |

| 1 | 2  | 3    | 4       | 5   | 6 |
|---|--|------|---------|-----|---|
|   | Подъемник для инвалидов                        |      | наличие | нет |   |
|   | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | наличие | нет |   |
|   | Эскалатор, траволатор                          | О    | наличие | нет |   |

### 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ                                      | Наименование элементов объекта            | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
|--|---|--|--|-------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                             | 6  |
|  | <b>Обслуживание через окно/прилавок №</b> |  |  | нет                           |  |
|  | Высота рабочей поверхности                | К  | 80-110 см  |                               |  |
|  | Габариты зоны обслуживания                | К  | не менее 90*150 см   |                               |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон /прилавков  |   |  |  |                               |  |
|  | <b>Обслуживание в кабинете №</b>          |  |  |                               |  |
|  | Ширина проема двери в свету               | К,О  | не менее 90 см   |                               |  |
|  | Габариты зоны сидения, глубина            | О  | не менее 120 см  |                               |  |
|  | Зона для кресла –коляски                  | К  | не менее 150*150 см  |                               |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности        | К,О  | 60-80 см   |                               |  |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b> |   |  |  |                               |  |
|  | Обслуживание с перемещением               |  |  |                               |  |

|  |                        |      |                        |  |  |
|--|------------------------|------|------------------------|--|--|
|  | <b>по маршруту №</b>   |      |                        |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К, О | <b>не менее 120 см</b> |  |  |

| <b>1</b> | <b>2</b>                                | <b>3</b> | <b>4</b>         | <b>5</b> | <b>6</b> |
|----------|---|----------|------------------|----------|----------|
|          | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К        | <b>80-110 см</b> | нет      |          |

**Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов**

|  |  |   |                            |     |  |
|--|--|---|----------------------------|-----|--|
|  | <b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>             |   |                            | нет |  |
|  |  |   |                            |     |  |
|  | Ширина x глубина   | К | <b>не менее 160*180 см</b> |     |  |
|  | Место для сидения  | О | <b>наличие</b>             |     |  |
|  | Крючки для костылей ( на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | <b>наличие</b>             |     |  |

**Вкладка при необходимости описания нескольких кабин**

|  |   |      |                        |     |  |
|--|---|------|------------------------|-----|--|
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)                                     | К, О |                        | нет |  |
|  | Доля мест для колясочников  | К    | <b>не менее 2%</b>     |     |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника  | К    | <b>не менее 120 см</b> |     |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха(кресла с подключением слухового аппарата) | Г    | <b>не менее 1шт.</b>   |     |  |

**Вкладка при необходимости описания нескольких залов**

**4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

| <b>№№ помещений по плану</b> | <b>Наименование элементов объекта</b> | <b>Категория инвалидов, для которых</b> | <b>Норматив доступности, установленный для</b> | <b>Фактическая величина, наличие</b> | <b>Рекомендуемые мероприятия по адаптации при</b> |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|

| <b>БТИ</b> |  | <b>установлен норматив</b> | <b>инвалидов в единицах измерения</b> |  | <b>несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция</b> |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|

| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>                                 | <b>4</b>  | <b>5</b>                            | <b>6</b> |
|----------|--|--|---|-------------------------------------|----------|
|          | <b>Санузел</b>   |  |   |                                     |          |
|          | Знак доступности помещения   | К, О                                     | <b>наличие</b>  | имеется                             |          |
|          | Ширина дверного проема   | К  | <b>не менее 90 см</b>   | 80                                  |          |
|          | Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью(ширина)   | С  | <b>30 см</b>  |                                     |          |
|          | Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина*ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>   | К<br><br>К<br>О                          | <b>не менее 130 85см</b><br><br><b>75-85 см</b><br><b>наличие</b>   |                                     |          |
|          | Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина*глубина)</li> <li>• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul> | К, О<br>К<br>К<br><br>К, О<br>К<br><br>О | <b>не менее 1 ед.</b><br><b>не менее 90 см</b><br><b>не менее 180*165 см</b><br><br><b>наличие</b><br><br><b>не менее 80*120 см</b><br><br><b>наличие</b> | 1<br>80<br>Меньше<br><br>Нет<br>нет |          |
|          | Знак доступности кабины  | К, О                                     | <b>наличие</b>  | нет                                 |          |
|          | Тактильная направляющая полоса   | С  | <b>30 см</b>  | нет                                 |          |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   | к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) |  |  |  |  |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат ( мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)</b> |  |  |  |  |  |

## 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения   | Фактическая величина, наличие       | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5                                   | 6  |
|                           | Визуальные средства информации о предоставлении услуги  | С  | наличие  | имеются                             |  |
|                           | Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>  | С, Г<br>К, С, Г<br>С<br>С                            | наличие<br>не более 160 см<br>не менее 7,5 см<br>наличие                 | Имеются<br>140<br>Меньше<br>имеется |  |
|                           | Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> <li>размещение на высоте</li> <li>высота прописных букв</li> <li>освещенность</li> </ul>   | С<br>К, С<br>С<br>С                                  | наличие<br>не более 200 см<br>не менее 7,5 см<br>наличие                 | нет                                 |  |
|                           | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul> | С<br>С<br>С<br>С<br>С                                | наличие<br><br>60-110 см<br>наличие<br><br>наличие<br>наличие<br>наличие | нет                                 |  |
|                           | Текстофоны (текстовые телефоны)   | Г  | не менее одной шт.   | нет                                 |  |

| 1 | 2   | 3          | 4                  | 5   | 6 |
|---|---|------------|--------------------|-----|---|
|   | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами                          | С, Г       | не менее одной шт. | нет |   |
|   | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)   | К          | наличие            | нет |   |
|   | Речевые информаторы и маяки   | С          | наличие            | нет |   |
|   | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup> | С          | наличие            | нет |   |
|   | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                | Г, С       | наличие            | нет |   |
|   | Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы                          | К, О, С, Г | наличие            | нет |   |

#### 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция |
|---------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| 1                         | 2                               | 3  | 4  | 5                             | 6  |
|                           | Вход на территорию:             | К  | наличие  | нет                           |  |
|                           | ширина прохода, калитки, проема | К, О, С  | не менее 90 см   |                               |  |

|  |                             |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
|  | в ограждении                |  |  |  |  |
|  | Знак доступности учреждения |  |  |  |  |

| 1 | 2  | 3                         | 4   | 5 | 6 |
|---|--|---------------------------|---|---|---|
|   | Автостоянка посетителей  |                           |   |   |   |
|   | Расстояние до входа в здание   | К, О                      | <b>не более 50 м</b>  |   |   |
|   | Доля машино-мест для инвалидов   | К, О                      | <b>не менее 10%</b>   |   |   |
|   | Размер места со специальным знаком   | К                         | <b>350*500 см</b>   |   |   |
|   | Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200м</li> </ul> | К, О<br>К, О, Г<br>С<br>О | <b>не менее</b><br><b>наличие</b><br><br><b>наличие</b><br><br><b>наличие</b> |   |   |
|   | Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>                             | О<br>С<br><br>С           | <b>справочно</b><br><b>85-90 см</b><br><b>80 см</b><br><br><b>наличие</b>     |   |   |
|   | Пандус: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>  | К, О<br>К<br>К, О         | <b>Н/Л – не более 1:10</b><br><b>0,8 м</b><br><b>Н/Л-не более 1/12</b>        |   |   |
|   | Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>  | К<br>О                    | <b>70 см</b><br><b>85-95 см</b>   |   |   |

